

Koluszki, dnia 24.09.2019r.

## Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: O/317/WI/97/2019

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację operacji pn.: „Poprawa efektywności działania systemu wod-kan na terenach wiejskich Gminy Koluszki – wykonanie sieci wodociągowych i ujęć wody w miejscowościach Regny, Borowa i Gałków Duży oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Żakowicach”-

**I PAKIET: Budowa sieci wodociągowej do osiedla we wsi Regny, gm. Koluszki – dokończenie zadania na działce 404/25**

KPGK Sp. z o.o. informuje, że otrzymało zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1.** Czy na sieci wodociągowej należy przyjąć montaż zasuw fi 150? Jeżeli tak to prosimy o określenie ilości, miejsca montażu oraz zmianę przedmiaru robót?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na sieci wodociągowej w I PAKIECIE nie należy przyjmować montażu zasuw fi 150.

**Pytanie 2.** Prosimy o załączenie do przedmiotowego zamówienia schematu węzła pkt. nr 1 – włączenia do istniejącej sieci wodociągowej fi 150 w drodze wojewódzkiej 715.


**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że budowę sieci wodociągowej należy realizować na działce nr 404/25 - nie dotyczy odcinka włączenia do istniejącej sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej 715.

Powyższe informacje stają się częścią SIWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

**CZŁONEK ZARZĄDU**

  
mgr inż. Adam Johan

**CZŁONEK ZARZĄDU**

  
Sławomir Sokółowski