

Łódź, dnia 28.10.2020
ERD2-5717-705/20

Piotr Ziętek
Ul. Koszalińska 19c
93-458 Łódź

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Dystrybucja Energii Elektrycznej Centralny Rejon Dystrybucji w odpowiedzi na pismo z dnia 16.10.2020 uzgadnia trasę projektowanego kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w rejonie stacji Kuluszki, działka 105/21 z następującymi uwagami:

1. W rejonie projektowanej inwestycji biegną dwa kable SN 15 kV, dwa kable SN 3 kV, kable nn 230/400 V oraz kable sterownicze.
2. Prace budowlane będą odbywać się w oparciu o warunki określone przez właściciela terenu i obiektu na podstawie uzgodnionej dokumentacji techniczno – prawnej.
3. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami oraz instrukcjami obowiązującymi w spółce PKP Energetyka i nie mogą powodować zakłóceń w pracy sieci i urządzeń elektroenergetycznych PKP Energetyka S.A.
4. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy opracować regulamin robót z udziałem PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Centralny, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź, Dział ds. realizacji Usług Utrzymaniowych.
5. Wszelkie prace w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić wyłącznie sposobem ręcznym, pod nadzorem PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Obszar Centralny Rejon Serwisowy w Piotrkowie Tryb.
6. W przypadku konieczności wyłączenia linii kablowych/napowietrznych SN lub trójfazowej elektrycznej należy wystąpić o spisanie regulaminu – należy także przedstawić do zatwierdzenia harmonogram prac uwzględniający zakres niezbędnych wyłączeń.
7. W miejscach kolizji projektowanych przepustów/przewiertów z siecią elektroenergetyczną (kablami nN i SN) należy zastosować rury ochronne dwudzielne.
8. Prace budowlano-montażowe związane z bezpośrednią ochroną czynnej sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A powinien wykonywać podmiot , który posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.
9. Koszty wszelkich robót i napraw powstałych uszkodzeń infrastruktury PKP Energetyka S.A., w wyniku prowadzonych prac jak i wynikających z wadliwego ich wykonania lub prowadzenia ich bez nadzoru, ponosi Wykonawca robót.
10. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia do stosowania wydane przez właściwe jednostki certyfikujące.
11. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robót budowlanych napotka na niezainwentaryzowane sieci i/lub niepoprawnie zinwentaryzowane instalacje podziemne w dokumentacji projektowej lub uzgodnieniach, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację do spółki PKP Energetyka S.A. w celu wydania aneksu do uzgodnienia.
12. PKP Energetyka S.A. informuje o możliwych wypłygniach sieci kablowych SN i nN spowodowanych wszelkimi innymi pracami prowadzonymi na terenie objętym inwestycją w latach poprzednich a nie zgłoszonych do właściciela infrastruktury.
13. Ważność niniejszego uzgodnienia ustala się na okres 2 lat licząc od daty jego wystawienia.
14. W przypadku prowadzenia dalszej korespondencji prosimy powołać się na numer niniejszych warunków.

Z poważaniem:

Dyrektor
Centralny Rejon Dystrybucji

Maciej Pietrus

PKP ENERGETYKA S.A.
Oddział w Warszawie
– Dystrybucja Energii Elektrycznej
ul. Hoża 63/67; 00-681 Warszawa
Centralny Rejon Dystrybucji
ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel. (+48 42) 205 53 78
fax. (+48 42) 205 57 30
erd2@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607-00232
Kapitał zakładowy:
844 885 320,00 zł
(wplacony w całości)