

Koluszki, dnia 28.09.2022 r.

Nr sprawy: O/405/WI/117/2022

**Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

L.dz. 44.89./2022/IN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont przepompowni ścieków przy ul. Traugutta, ul. Czarneckiego –dz. 26/12, ul. Czarneckiego – dz. 21/1 w Koluszkach” Z PODZIAŁEM NA III PAKIETY:

- Pakiet I - przepompownia ul. Traugutta w Koluszkach,
- Pakiet II - przepompownia ul. Czarneckiego dz. 26/12 (przy ul. Asnyka) w Koluszkach
- Pakiet III - przepompownia ul. Czarneckiego dz. 21/1 (przy ul. Krańcowej)

KPGK Sp. z o. o. z/s w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, że otrzymało zapytanie do SWZ, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 9. W odniesieniu do odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza dostosowanie wnętrza pompowni/tłoczni przez częściowy demontaż dolanego dna w istniejących korpusach obiektów do głębokości zapewniających właściwą pracę pompy bez demontażu/rozbiórki korpusów pompowni/tłoczni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostosowanie wnętrza tłoczni, zlokalizowanych w Koluszkach ul. Czarneckiego:

- dz. 26/12 przy ul. Asnyka,
- dz. 21/1 przy ul. Krańcowej,

przez częściowy demontaż dolanego dna w istniejących korpusach obiektów, do głębokości zapewniających właściwą pracę pompy bez demontażu/rozbiórki korpusów tłoczni. Prace należy przeprowadzić zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

Powyzsze informacje staja się częścią SWZ zostaja opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Tomasz Szczegielniak