



Objaśnienie:
 1 BETON $R_w=140 \text{ kg/m}^3$
 2 STAL St3S

TYP ŚREDNICA mm	I					II				III			IV			V					Siła działająca do pierwszego rurociągu Pp kG
	A	B	C	D	L	A	B	D	L	A	D	L	A	D	L	A	B	D	E	L	
	cm					cm				cm			cm			cm					
32-50	30	15	28	13	81	30	15	13	53	30	13	88	30	13	68	30	15	13	28	53	155
65-80	30	18	32	13	88	30	15	13	53	30	13	88	30	13	68	30	18	13	28	53	250
100	30	18	32	13	88	30	18	13	56	30	13	88	30	13	68	30	18	13	32	56	335
125	30	18	32	13	88	30	18	13	56	30	13	88	30	13	68	30	18	13	32	56	425
150	30	22	40	16	103	30	22	16	63	30	16	91	30	16	71	30	22	16	40	63	685

INWESTOR:	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4			SKALA: ---
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa przyłącza ciepłowniczego do projektowanego budynku mieszkalnego nr. 2 zlokalizowanego na działkach numer 116/3, 117/3, 119/3 przy ul. Andersa w Koluszkach			NR RYSUNKU: 9
TREŚĆ RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ PODPORY STAŁEJ			
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	05.2022	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	05.2022	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	-----	05.2022	