

## Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

### CZĘŚĆ III

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zamówienie: „Dostawa mialu węgla kamiennego na potrzeby ciepłowni miejskiej w Koluszkach”**

1. ZAMAWIAJĄCY: **Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.**  
**ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki**
2. NR REFERENCYJNY NADANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: **O/148/WC/19/2014**
3. ADRES MIEJSCA DOSTAWY: Składowisko opału przy ciepłowni miejskiej ul. 11 Listopada 65 w Koluszkach, woj. łódzkie
4. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mialu węgla kamiennego ("Opału") - CN 27.01 (kod klasyfikacji dla akcyzy) pochodzącego z kopalni .....do miejskiej ciepłowni Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach, w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.:  
w ilości - 6.500 Mg  
o parametrach - wartość opałowa > 22 000 [kJ/kg]  
zawartość popiołu < 16 [%]  
zawartość siarki całkowitej < 0,7 [%]  
zawartość wilgoci całkowitej nie więcej niż 18,0[%]  
sortyment mial II A TYP 32.1; 31.2,
5. Kody oraz nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

<b>kod CPV</b>	<b>wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV</b>
09111210	Węgiel kamienny

6. Dostawy opału realizowane będą transportem samochodowym. Ilość dostaw opału w poszczególnych miesiącach określono w harmonogramie – załącznik nr 12. W zależności od przebiegu sezonu grzewczego ilości dostaw w poszczególnych miesiącach mogą ulec korekcie, lecz przy nieziennej całkowitej ilości dostarczonego opału.
7. Każda dostawa opału winna być potwierdzona świadectwem jakości i będzie ważona na certyfikowanej wadze Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wykonania badania kontrolnego dostarczonej partii opału (w niezależnym laboratorium posiadającym akredytację do wykonywania badań węgla) i porównania wyników badań.
8. Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dostawy reguluje projekt umowy – część nr II.