

Koluszki, dnia 19.05.2014r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu przetargowym

L.dz. 2322/2014

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa i przebudowa części ściekowej
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach” – nr 2014/S 076-130821

KPGK Sp. z o.o. w odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania, na mocy art. 38
ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) wyjaśnia:

- 1) W związku z postanowieniem z par 10 ust 6 projektu umowy zwracamy się z wnioskiem
o Jego modyfikację, w ten sposób by zastał on uzupełniony o zobowiązanie
zamawiającego do wezwania wykonawcy i wyznaczenia termin dla Wykonawcy do
przystąpienia do usuwania wad i dopiero po jego bezskutecznym upływie, powstałoby
uprawnienie zamawiającego do usuwania wad w przedmiocie umowy, na zasadach
określonych par. 10 ust. 6.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

- 2) Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka” w treści par 11 projektu
umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

- 3) Wnosimy o doprecyzowanie przesłanek naliczenia kar umownych, o których mowa w
par. 11 ust 1 pkt 7 i 8 poprzez wskazanie iż dotyczą one wyłącznie umów z
podwykonawcami robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

- 4) Wnosimy o wskazanie od wartości czyjego wynagrodzenia wykonawcy czy
podwykonawcy naliczana będzie kara, o której mowa w par. 11 ust. 1 pkt 8 projektu
umowy?

Odpowiedź:

Proponuję zmianę zapisu § 11 ust.1 pkt 8 umowy na: „za brak zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05 % wartości
wynagrodzenia brutto wskazanego w umowie z podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki
w przedłożeniu”

- 5) Wnosimy o dodanie w treści par. 11 zapisu iż maksymalna wartość naliczonych kar nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.

- 6) Wnosimy o doprecyzowanie zapisu z par. 14 ust 3-15 poprzez wskazanie iż zobowiązania te dotyczą wyłącznie umów z podwykonawcami robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie, gdyż zapisy dotyczą umów ze wszystkimi podwykonawcami (tj.: robót budowlanych, dostaw i usług).

- 7) Wnosimy o doprecyzowanie treści par 14 ust 7 i 8 poprzez wskazanie iż Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawców po spełnieniu warunków wskazanych w tych ustępach, ale pod warunkiem opóźnienia wykonawcy w płatności na rzecz podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane doprecyzowanie.

- 8) W par. 16 pkt. 1 umieszczono zapis mówiący że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie, zarówno Części całości lub części jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści.

- 9) Wykonawca wnosi o doprecyzowania zapisów zawartych w pkt. 5.1.c.5 w zakresie wymagań stawianych osobie na stanowisko Technolog. Zgodnie z punktem j.w. osoba proponowana na to stanowisko winna posiadać: 5-letnie doświadczenie w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień), w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót związanych z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków, a także doświadczenie w projektowaniu lub realizacji min. 1 mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w technologii osadu czynnego o przepustowości min. 2300 m³/d.

Z wymagań sformułowanych w obecnym kształcie nie wynika, jakie Technolog winien posiadać uprawnienia, czy Technologiem może być projektant, jakie winien on posiadać doświadczenie.

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o udzielenie następujących wyjaśnień:

- a. Jakie uprawnienia winien posiadać Technolog? Wykonawca nadmienia, że w jego opinii, Prawo budowlane nie przewiduje konieczności wymagania jakichkolwiek uprawnień od osób odpowiedzialnych za nadzór nad zaprojektowaną już technologią i przeprowadzenie rozruchu. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu posiadania uprawnień, ewentualnie o doprecyzowanie ich rodzaju.
- b. Czy pod pojęciem nadzoru nad robotami budowlanymi, wymaganymi w doświadczeniu Technologa, należy rozumieć np. kierowanie robotami budowlanymi jako kierownik budowy / robót lub prowadzenie nadzoru autorskiego jako projektant? Czy Zamawiający dopuszcza zarówno doświadczenie jako projektant jak i jako kierownik budowy w zależności od tego czy na stanowisko to zaproponuje projektanta czy też osobę odpowiedzialną za

- c. Czy pod pojęciem "doświadczenie w (...) realizacji min. 1 mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (...)" należy rozumieć kierowanie robotami budowlanymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie może doprecyzować zapisów pkt. 5.1.c.5, z uwagi na brak takiego punktu w treści siwz.

- 10) Wykonawca wnosi o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. Wykonawca ma świadomość, że załączone do materiałów przetargowych Przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy ze względu na ryczałtową cenę, jednak Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał od Wykonawcy szczegółowych kosztorysów ofertowych. W związku z tym Wykonawcy muszą już na etapie przygotowania oferty opracować kosztorysy szczegółowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w posiadaniu wersji edytowalnej przedmiarów, stąd nie może ich udostępnić.

- 11) Wykonawca wnosi o udostępnienie załączników nr 1-7 do SIWZ w wersji edytowalnej

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej (www.kpgk.com.pl) wersję edytowalną załączników od nr 1 do nr 7 siwz.

- 12) Mając na uwadze zapisy obowiązującej normy PN-EN 1992-1-1 i PN-EN 206-1 2003, prosimy o potwierdzenie, że przyjęte w projekcie konstrukcyjnym reaktora biologicznego parametry betonu są poprawne.

Odpowiedź:

Przyjęte w projekcie konstrukcyjnym reaktora biologicznego parametry betonu – B25, W6 są poprawne.

- 13) Mając na uwadze zapisy obowiązującej normy PN-EN 1992-1-1 i PN-EN 206-1 2003, prosimy o potwierdzenie, że przyjęte w projekcie konstrukcyjnym płyt fundamentowych (stacji PIX i filtra powietrza) parametry betonu są poprawne.

Odpowiedź:

Przyjęte w projekcie konstrukcyjnym płyt fundamentowych (stacji PIX i filtra powietrza) parametry betonu – B20, F25 są poprawne.

- 14) Prosimy o potwierdzenie, że zastosowany w projekcie reaktora biologicznego beton B25 W6 na powierzchniach wewnętrznych płyty dennej i ścian (poza 2 metrowym pasem od korony zbiornika) nie wymaga zastosowania dodatkowych izolacji zapobiegających korozji wywołanej agresją chemiczną ścieków.

Odpowiedź:

Zaprojektowany dla reaktora biologicznego beton B25, W6 (poza 2 metrowym pasem od korony zbiornika) nie wymaga zastosowania dodatkowych izolacji.

- 15) Mając na uwadze zapisy obowiązującej normy PN-EN 1992-1-1 prosimy o potwierdzenie, że zastosowana w projekcie reaktora biologicznego grubość otuliny $a=3\text{cm}$ jest poprawna i uwzględnia agresję chemiczną wywoływaną przez ścieki.

Odpowiedź:

Przyjęta w projekcie konstrukcyjnym reaktora biologicznego grubość otuliny zbrojenia $a=3\text{ cm}$ jest poprawna.

- 16) Prosimy o potwierdzenie, że zastosowana w projekcie konstrukcyjnym reaktora biologicznego, technologia wykonania przerwy dylatacyjnej i połączeń betonu (ściana – płyta denna, ściana – ściana, ściana - strop) jest poprawna i nie wymaga zastosowania innych środków technicznych zapobiegającym nieszczelnościom (np. taśmy uszczelniające, taśmy dylatacyjne...).

Odpowiedź:

Przyjęta w projekcie konstrukcyjnym reaktora biologicznego technologia wykonania przerw technologicznych jest poprawna – uszczelnienie stanowią taśmy bentonitowe.

- 17) Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności w projekcie budowanym. W projekcie budowlano wykonawczy tom I - Projekt zagospodarowania terenu, zapisano „Woda gruntowa w postaci swobodnego zwierciadła występuje na głębokości 2,5-2,7 m ppt oraz w postaci niewielkich sączeń w glinach zwałowych na głębokości 1,9 m ppt. Natomiast w tomie IV – część konstrukcyjna „Woda gruntowa znajduje się ok. 2,5 m poniżej rzędnej posadowienia” gdzie rzędna posadowienia jest na ok 5,60m ppt.

Odpowiedź:

Zgodnie z wykonaną dla projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach dokumentacją geotechniczną, projektowane obiekty posadowione są powyżej zwierciadła wody gruntowej – skan dokumentacji geotechnicznej zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego (www.kpgk.com.pl).

- 18) W związku z poważnym podejrzeniem o niewłaściwe przyjęcie rzędnej występowania wody gruntowej w projekcie konstrukcyjnym reaktora prosimy po potwierdzenie, że ww projekt przewiduje działanie wyporu wody i nie wymaga dodatkowych rozwiązań by temu wyporowi przeciwdziałać. Prosimy również o udostępnienie projektu odwodnienia wykopu i pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód. Prosimy także o określenie warunków technicznych i finansowych zrzutu wody z odwodnienia wykopu pod reaktory.

Odpowiedź - zapytanie nr 17

- 19) W związku z zapisem zawartym w - projekcie budowlano-wykonawczym część: konstrukcyjna. Piaskownik napowietrzany z komorą odłuszczacza (ob. nr 2). Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych (ob. nr 7) – pkt II b, prosimy o udostępnienie Dokumentacji geotechnicznej do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach.

Odpowiedź:

Skan dokumentacji geotechnicznej Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego (www.kpgk.com.pl).

- 20) W związku z treścią § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przewidzianego tam trybu powstania Harmonogramu Realizacji Prac i planu płatności. Czy zamysłem było aby Wykonawca w ciągu 14 dni przestawił Harmonogram Realizacji Prac i plan płatności, a następnie Zamawiający z Inżynierem zgłosi ewentualnie swoje uwagi i taki Harmonogram i plan będzie uważany za uzgodniony?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy przygotować i uzgodnić z Zamawiającym i Inżynierem Harmonogram Realizacji Prac i plan płatności,

tak aby najpóźniej 14 dnia od podpisania umowy oba ww. dokumenty były sporządzone i uzgodnione z Zamawiającym i Inżynierem.

- 21) W związku z treścią § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przewidzianego tam trybu powstania Harmonogramu Realizacji Prac i planu płatności. Czy zamysłem było aby Wykonawca w ciągu 14 dni przedstawił Harmonogram Realizacji Prac i plan płatności, a następnie Zamawiający z Inżynierem zgłosi ewentualnie swoje uwagi i taki Harmonogram i plan będzie uważany za uzgodniony?

Odpowiedź - zapytanie nr 20

- 22) W związku z treścią § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Inżynier dokona odbioru robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni?

Odpowiedź:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy stanowi, iż: Do obowiązków Wykonawcy należy: wykonanie wszelkich niezbędnych prac koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z technologią przyjętą w Dokumentacji Projektowej, określoną w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, mającymi zastosowanie normami, przepisami BHP, wiedzą techniczną i warunkami ochrony środowiska, a w szczególności (...) informowanie Inżyniera o terminie wykonania robót ulegających zakryciu.

§ 5 ust. 2 pkt 36) umowy o nadzór inwestorski nad niniejszą robotą budowlaną, stanowi, iż Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Za każdym razem Inżynier wyznaczy Wykonawcy termin, w którym dokona odbioru robót ulegających zakryciu.

- 23) W związku z treścią § 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy chodzi o przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy, gdzie znajdować się będzie zaplecze Wykonawcy?

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić do stanu pierwotnego teren z którego będzie korzystał w trakcie realizacji robót, teren który będzie służył realizacji robót, lub też który zostanie naruszony w związku z prowadzonymi robotami, w tym teren stanowiący Zaplecze Wykonawcy.

- 24) W związku z treścią § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na czym polegać ma uzgodnienie dokumentacji powykonawczej z Inżynierem i Zamawiającym?

Odpowiedź:

Uzgodnienie dokumentacji powykonawczej należy rozumieć jako uzyskanie pozytywnej opinii Inżyniera oraz akceptacji Zamawiającego, dla zakresu wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy.

- 25) W związku z treścią § 3 ust. 2 pkt 21 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często mają być organizowane spotkania przez Inżyniera lub Zamawiającego, w których Wykonawca ma brać udział?

Odpowiedź:

Umowa o Nadzór Inwestorski dla zadania „Rozbudowa i przebudowa części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach” stanowi, iż Inżynier zobowiązany jest

do odbywania spotkań koordynujących z przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy Robót budowlanych. Spotkania będą odbywały się co dwa tygodnie w środę o godzinie 10.00 na Placu Budowy. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 21) umowy o roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest również do uczestniczenia we wszelkich dodatkowych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. Wykonawca może również sam wnioskować o organizowanie spotkań.

- 26) W związku z treścią § 3 ust. 2 pkt 30 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i potwierdzenie, że obowiązek naprawienia przez Wykonawcę na własny koszt wszelkich szkód powstałych w związku z prowadzoną budową dotyczy wyłącznie szkód powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a nie np. Zamawiającego, Inżyniera czy osób trzecich?

Odpowiedź:

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju zdarzenia, stąd zapis należy czytać zgodnie z literalnymi zapisami umowy.

- 27) W związku z treścią § 4 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy Wykonawca wskazuje, że zabrakło tam obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, który ze względu na spójność i przejrzystość umowy jednak powinien się tam znaleźć.

Odpowiedź:

Obowiązki zamawiającego w tym zakresie określa § 6 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy, szczególnie ust 10.

- 28) W związku z treścią § 4 ust. 4 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i potwierdzenie, że chodzi o szkody powstałe w związku z robotami na budowie dotyczy wyłącznie szkód powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a nie np. Zamawiającego, Inżyniera czy osób trzecich?

Odpowiedź – zapytanie nr 26

- 29) W związku z treścią § 6 ust. 13 i 14 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej Zamawiający narzuca Wykonawcy ceny, jakie ma on przedstawić w ofercie w ewentualnym postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych? Postanowienie to stanowi próbę obejścia art. 67 Pzp i wyłącza możliwość prowadzenia przez Wykonawcę negocjacji co do ceny, skoro ceny jednostkowe są z góry narzucone przez Zamawiającego. Postanowienia te, jako niezgodne z prawem, powinny być wykreślone. Wskazujemy też, że zgodnie z ustawą Pzp sam protokół konieczności nie wystarczy – trzeba przeprowadzić postępowanie, a odwołanie do art. 1444 ust 1 Pzp jest tutaj nieprawidłowe

Odpowiedź:

Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszają postanowień ani art. 67 ani 144 (art. 1444 - nie istnieje) ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia, iż wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż to Wykonawca w przedkładanym na moment podpisania umowy kosztorysie określa ceny jednostkowe.

- 30) W związku z treścią § 8 ust. 3 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o enumeratywne wyliczenie dokumentów, które ma obowiązek dostarczyć Wykonawca, gdyż przykładowe wyliczenie nie spełnia wymogu jednoznaczności i

jasności, wprowadzonego przez przepisy Pzp w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający w ww. paragrafie wskazał te dokumenty, które są niezbędne z punktu widzenia uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz późniejszej właściwej eksploatacji obiektu i urządzeń. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że wymagać będzie tylko tych dokumentów, które będą niezbędne w ww. celu oraz w celu rozliczenia finansowego zadania z instytucją finansującą. Zapisy te nie stoją w sprzeczności z przywołaną ustawą Pzp, gdyż przedmiot i opis zamówienia określony został jednoznacznie.

- 31) W związku z treścią § 8 ust. 5 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wskazanie postawy prawnej, na której opiera się Zamawiający formułując zapisy umowy w sposób sugerujący, że nie odbierze zakończonego przedmiotu umowy, jeżeli będzie miał jakiegokolwiek uwagi, zastrzeżenia lub wykryje wady, podczas gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego dot. umów o roboty budowlane regulują te kwestie odmiennie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona odbioru przedmiotu umowy zgodnie z jej zapisami.

- 32) W związku z treścią § 10 ust. 6 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający w razie awarii w ogóle nie daje Wykonawcy szansy zareagować, ale mimo to obciąża go kosztami? Jak w razie wystąpienia awarii Zamawiający będzie w stanie znaleźć podmiot, który szybciej niż Wykonawca usunie awarię i jej skutki? Dlaczego Zamawiający w ogóle wyłącza możliwość działania Wykonawcy, zamiast ustalić po prostu krótszy czas reakcji i wprowadzić dodatkowe obowiązki umowne w tym zakresie?

Odpowiedź:

Niniejszy § 10 ust. 6 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy dotyczy tylko awarii stanowiącej zagrożenie dla zdrowia lub mienia, pozostały tryb usuwania wad określa § 10 ust. 5, który daje Wykonawcy możliwość usuwania wad.

- 33) W związku z treścią § 11 ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli instytucję potrącenia wierzytelności? Wskazujemy, że polskie przepisy nie przewidują czegoś takiego jak „prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis dotyczy potrąceń wzajemnych, wymagalnych wierzytelności według obowiązującej zasady swobody umów. Prawo obniżenia wynagrodzenia nie wyklucza przecież ewentualnych dalszych sporów między stronami dotyczących zasadności obniżenia wynagrodzenia.

- 34) W związku z treścią § 11 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zważywszy na wartość zamówienia oraz fakt, że kara taka ma pełnić rolę zryczałtowanego odszkodowania, a nie prowadzić do przysporzenia po stronie ją naliczającej, Zamawiający dokona zmiany kary umownej określonej w tym pkt na 0,1% wynagrodzenia podwykonawcy? Wskazujemy, że kara jest rażąco wysoka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.



- 35) W związku z treścią § 11 ust. 1 pkt 6) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co to znaczy, że „w przypadku niemożliwości ustalenie wartości umowy z podwykonawcą w wysokości 4.000,00 PLN”? Jak ma przebiegać to ustalenie? I dlaczego wartość umowy ma być arbitralnie ustalana? Czy Zamawiającemu chodziło może o to, że kara ma wynosić 4 tysiące zł, a nie wartość umowy podwykonawcy?

Odpowiedź:

W przypadku niemożności ustalenie wartości umowy z podwykonawcą kara ma wynosić 4000 PLN bez względu na wartość umowy.

- 36) W związku z treścią § 11 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zważywszy na wartość zamówienia oraz fakt, że kara taka ma pełnić rolę zryczałtowanego odszkodowania, a nie prowadzić do przysporzenia po stronie ją naliczającej, Zamawiający dokona zmiany kary umownej określonej w tym pkt na 0,1% wynagrodzenia podwykonawcy? Wskazujemy, że kara jest rażąco wysoka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

- 37) W związku z treścią § 11 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co to znaczy, że „w przypadku niemożliwości ustalenie wartości umowy z podwykonawcą w wysokości 6.000,00 PLN”? Jak ma przebiegać to ustalenie? I dlaczego wartość umowy ma być arbitralnie ustalana? Czy Zamawiającemu chodziło może o to, że kara ma wynosić 6 tysięcy zł, a nie wartość umowy podwykonawcy?

Odpowiedź:

W przypadku niemożności ustalenie wartości umowy z podwykonawcą kara ma wynosić 6000 PLN bez względu na wartość umowy, która to wartość nie będzie znana Zamawiającemu.

- 38) W związku z treścią § 11 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie o jaką zmianę chodzi i od kiedy liczona jest zwłoka?

Odpowiedź:

Ww sytuacja dotyczy zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z dyspozycją art. 143 d ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp. Termin złożenia określono w § 14 ust. 5 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy.

- 39) W związku z treścią § 11 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy mając na uwadze mnogość i wysokość kar przewidzianych w tym paragrafie oraz fakt, że kary umowne mają pełnić rolę zryczałtowanego odszkodowania, a nie prowadzić do przysporzenia po stronie je naliczającej, Zamawiający wprowadzi limit kar umownych na poziomie przyjętym w obrocie gospodarczym tj. 10% całkowitego wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.

- 40) W związku z treścią § 12 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 7 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy chodzi o takie zajęcia majątku Wykonawcy, które utrudni mu lub uniemożliwi wykonanie przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzór umowy stanowi załącznik nr 8, a nie 7 i zapis należy czytać zgodnie z literalnymi zapisami umowy.

- 41) W związku z treścią § 12 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 7 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy chodzi o takie zrzeczenie się majątku, które nastąpi z pokrzywdzeniem Zamawiającego, a nie każde? Wskazać trzeba, że rygorystyczna interpretacja tego postanowienia prowadziłaby do wniosku, że zawarcie przez Wykonawcę ugody z jakimkolwiek wierzycielem dawałoby Zamawiającemu prawo do odstąpienia, nawet jeśli sprawa, samo zrzeczenie i wierzycielność nie miałyby kompletnie nic wspólnego z realizacją umowy i nie miałyby wpływu na jej wykonanie
- Odpowiedź - zapytanie nr 40

- 42) W związku z treścią § 12 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 7 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i potwierdzenie, że przypadek, gdy Wykonawca nie realizuje zaleceń, poleceń wydanych przez Inżyniera pomimo wezwania do naprawienia uchybień nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania” odnosi się do postępowania Wykonawcy sprzecznego z procedurą opisana w § 4 ust. 2 i 3 umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzór umowy stanowi załącznik nr 8, a nie 7. Ww. sytuacja dotyczy wszelkich zaleceń oraz poleceń Inżyniera wydawanych zgodnie z umową w tym w szczególności określonych w § 4 ust. 2 i 3 umowy Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy.

- 43) W związku z treścią § 13 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 7 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymienia zmianę kierownika budowy i pozostałych kierowników branżowych wskazanych w ofercie w paragrafie dotyczącym zmian umowy skoro w § 7 ust. 8 tej samej umowy ustalił, że zmiana tych osób nie wymaga zmiany umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wzór umowy stanowi załącznik nr 8, a nie 7. Zmiana ww. osób jest zmianą do umowy dokonywaną na zasadach określonych w § 13 ust. 1 pkt 5) umowy Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy, różni się tylko formą jej dokonywania nie wymaga ona sporządzenia aneksu do umowy zgodnie z § 7 ust. 8 umowy.

- 44) W związku z treścią § 14 ust. 7 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dlaczego – wbrew przepisom Pzp Zamawiający chce dokonywać de facto płatności bezpośrednich podwykonawcom, zmuszając Wykonawcę do przekazu w fakturze, w przypadku kiedy ustawa ta w sposób wyraźny reguluje przypadku i tryb dokonywania płatności bezpośrednich? Postanowienie to jako sprzeczne z prawem jest nieważne i powinno zostać wykreślone.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych mają na celu ochronę roszczeń wszystkich stron postępowania, szczególnie podwykonawców. W projekcie umowy zasady zostały uszczegółowione i nie stoją one w sprzeczności z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- 45) Czy Wykonawca ma przygotować operat wodno – prawny i uzyskać nowe pozwolenie wodno – prawne ?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada operat wodno-prawny, a Wykonawca w ramach zadania będzie zobowiązany uzyskać nowe pozwolenie wodno-prawne.

- 46) Jaka jest maksymalna różnica poziomów na nowym sicie bębnowym 01RS01 Komorze Krat ob.1, przy przepływie godzinowym maksymalnym ?

Odpowiedź:

Maksymalny poziom ścieków w komorze krat (ob. nr 1) przy przepływie godzinowym maksymalnym wyniesie 35 cm.

- 47) W projekcie elektrycznym i automatyki brak jest powiązania pracy pompy wody technologicznej 04H01 z pracą płuczki piasku 04SS01.

Odpowiedź:

Płuczka piasku i pompa wody technologicznej są urządzeniami o działaniu autonomicznym. Płuczka piasku pobiera wodę pod określonym ciśnieniem z instalacji zasilanej pompą wody technologicznej. Pompa włącza się przy spadku ciśnienia w instalacji.

- 48) W projekcie elektrycznym i automatyki brak jest powiązania pracy piaskownika 02ST1 z pracą płuczki piasku 04SS01.

Odpowiedź:

Podane urządzenia technologiczne współpracują ze sobą. Płuczka piasku jest sterowana z tablicy sterowniczej piaskownika, będącej na wyposażeniu urządzenia.

- 49) W projekcie elektrycznym i automatyki brak jest powiązania pracy układu istniejącego sita i istniejącego transportera do skratek z pracą sita 01RS01 i transportera do skratek 01SC01.

Odpowiedź:

Transporter będzie sterowany z tablicy sita.

- 50) W projekcie elektrycznym i automatyki brak jest powiązania pracy pompy wody technologicznej 01H01 z pracą istniejącego sita HUBER oraz z pracą sita 01RS01.

Odpowiedź:

Sita i pompa wody technologicznej są urządzeniami o działaniu autonomicznym. Sita pobierają wodę pod określonym ciśnieniem z instalacji zasilanej pompą wody technologicznej. Pompa włącza się przy spadku ciśnienia w instalacji.

- 51) W projekcie elektrycznym i automatyki brak jest powiązania pracy maceratora 01RG01 z pracą urządzeń flotacji 01F01.

Odpowiedź:

Wymienione urządzenia wyposażone są w autonomiczne sterowniki i pracują niezależnie.

- 52) Czy Zamawiający wymaga aby demontaż prasy i wyposażenia powiązanego w Przepompowni 09 był przeprowadzony z możliwością ponownego wykorzystania zdemontowanych urządzeń?

Odpowiedź:

Nie. Dodatkowo Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić prace demontażowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy (w tym również istniejący punkt zlewny).

- 53) Prosimy o podanie poniższych informacji dotyczących systemu napowietrzania w komorach biologicznych 10a i 10b
- wydajność systemu napowietrzania [Nm^3/h] z podziałem na komory ciśnieniowe i bezciśnieniowe.
 - transfer tlenu do ścieków [$\text{gO}_2/\text{Nm}^3 \times \text{metr}$ głębokości zanurzenia dyfuzora]
 - wskaźnik wykorzystania tlenu [%]

Odpowiedź:

Dane wejściowe:

- 2 reaktory, w każdym 2 ciągi o wymiarach: 28,65 x 11,90 x 5,3 m
- każdy ciąg podzielony na 2 komory napowietrzania KC oraz KBC
- komory KC ($286,79 \text{ m}^2$) / KBC ($36,17 \text{ m}^2$) o stosunku 88 % / 12 %
- zapotrzebowanie na tlen $\alpha \cdot \text{OC} = 40 \text{ kg O}_2/\text{h}$ na 1 reaktory przy pracy 1 dmuchawy
- system pozwala na pracę dwoma dmuchawami na 1 ciąg technologiczny.

Obliczenia:

- Łącznie dla 4 ciągów technologicznych $\alpha \cdot \text{OC} = 160 \text{ kg O}_2/\text{h}$
- $\alpha = 0,65$
- $\text{SOTR} = 246,16 \text{ kg O}_2/\text{h}$ na 4 ciągi technologiczne
- $\text{SOTR} = 61,54 \text{ kg O}_2/\text{h}$

DOBÓR NAPOWIETRZANIA:

KOMORA CIŚNIENIOWA o wymiarach 7,95 x 4,55 m H = 5,3 m (12 %)

- $\text{SOTR} = 7,4 \text{ kg O}_2/\text{h}$ / 1 ciąg technologiczny
- ilość dyfuzorów o średnicy 336 mm i powierzchni membrany $0,060 \text{ m}^2 = 24$ sztuk / 1 ciąg technologiczny
- gęstość ułożenia 4 %
- zapotrzebowanie powietrza $Q = 90 \text{ Nm}^3/\text{h}$ / 1 ciąg technologiczny
- obciążenie dyfuzora $q = 3,7 \text{ Nm}^3/\text{h}$ / 1 dyfuzor
- zdolność mieszania $2,5 \text{ Nm}^3/\text{h}/\text{m}^2$
- przy zasilaniu powietrze $2xQ = 180 \text{ Nm}^3/\text{h}$, system zapewni $\text{SOTR} = 14 \text{ kg O}_2/\text{h}$

KOMORA BEZCIŚNIENIOWA o wymiarach 24,10 x 11,5 m H = 5,3 m (88 %)

- $\text{SOTR} = 54,2 \text{ kg O}_2/\text{h}$ / 1 ciąg technologiczny
- ilość dyfuzorów o średnicy 336 mm i powierzchni membrany $0,060 \text{ m}^2 = 200$ sztuk / 1 ciąg technologiczny
- gęstość ułożenia 4 %
- zapotrzebowanie powietrza $Q = 630 \text{ Nm}^3/\text{h}$ / 1 ciąg technologiczny
- obciążenie dyfuzora $q = 3,2 \text{ Nm}^3/\text{h}$ / 1 dyfuzor
- zdolność mieszania $2,2 \text{ Nm}^3/\text{h}/\text{m}^2$
- przy zasilaniu powietrze $2xQ = 1260 \text{ Nm}^3/\text{h}$, system zapewni $\text{SOTR} = 100 \text{ kg O}_2/\text{h}$

Dostawa dla 2 szt. reaktorów (4 ciągi technologiczne) obejmuje 896 szt. dyfuzorów jak wyżej rozmieszczonych równomiernie na dnie zbiorników.

- 54) Czy wały transporterów skratek i piasku mają być w wykonaniu nierdzewnym? Prosimy o podanie gatunku stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

Stal nierdzewna nie gorsza niż gat. 1.4301.

- 55) Kto ponosi koszty eksploatacji obiektów w okresie pomiędzy uruchomieniem i uzyskaniem efektu dla obiektów wybudowanych w fazie IIa i IIb, a wybudowaniem i uruchomieniem obiektów fazy IV?
Odpowiedź:
Wykonawca.
- 56) Czy podany zakres roboczy dyfuzora 0 – 8m³/h dotyczy normalnych metrów sześciennych powietrza?
Odpowiedź:
Dotyczy normalnych Nm³
- 57) Na rys. „Budynek Administracyjny. Tablica synoptyczna” podane są sygnały o pracy, awarii, gotowości i alarmach dla urządzeń i obiektów. Prosimy o podanie jakim protokołem w/w sygnały przesyłane są do tablicy synoptycznej?
Odpowiedź:
Podane sygnały zależnie od źródła generacji podawane są w postaci binarnej, analogowej 4-20 mA oraz RS 485.
- 58) Czy Zamawiający wymaga przygotowania Projektu Rozruchu, Instrukcji Stanowiskowych i Obiektowych oraz Instrukcji p.poż dla nowych i modernizowanych obiektów?
Odpowiedź:
Tak.
- 59) Czy Zamawiający zabezpieczy system napowietrzania obiektów Bioblok WS-400 (ob. nr 21) Bioblok PS-1200 (ob. nr 23) na czas trwania prac modernizacyjnych ?
Odpowiedź:
Wykonawca zgodnie z zapisami § 3 ust 2 pkt 8) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zobowiązany jest do zapewnienia ciągłej i nieprzerwanej pracy istniejącej oczyszczalni ścieków w czasie realizacji robót.
- 60) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego koloru RAL dla armatury montowanej w nowych i modernizowanych obiektach oraz armatury montowanej na sieciach zewnętrznych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiot umowy musi być zrealizowany zgodnie z zapisami § 1 ust 4 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy.
- 61) Zamawiający zgodnie z treścią § 1 ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy powołał instytucję Inżyniera, do pełnienia nadzoru nad realizacją inwestycji. W związku z tym, że w SIWZ nie jest określony zakres obowiązków i pełnomocnictw jakich zamierza Zamawiający udzielić Inżynierowi, prosimy o uzupełnienie tych informacji.
Odpowiedź:
W zakresie obowiązków Inżyniera jest profesjonalne świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz umowie na pełnienie nadzoru, nad zadaniem: „Rozbudowa i przebudowa części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach” oraz koordynację działań wszystkich podmiotów zaangażowanych w zadanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Zamawiającego: www.kpgk.com.pl/przetargi.html, zostało ogłoszone postępowanie na NADZÓR INWESTORSKI DLA ZADANIA „Rozbudowa i przebudowa części ściekowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Koluszkach” wraz z zamieszczeniem SIWZ oraz projektu umowy.

- 62) Zamawiający zgodnie z treścią § 1 ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy powołał instytucję Inżyniera, do pełnienia nadzoru nad realizacją Inwestycji. Prosimy o wyjaśnienie jakie procedury będą określały przepływ informacji pomiędzy Wykonawcą, Inżynierem i Zamawiającym? Jak mają być przeprowadzone wspólne uzgodnienia i w jakich terminach ma się to odbywać?

Odpowiedź – zapytanie nr 61

- 63) W związku z treścią § 3 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co oznacza zapewnienie we własnym zakresie przez Wykonawcę energii elektrycznej i wody do potrzeb budowy? Czy zamysłem było aby Wykonawca wykonał we własnym zakresie przwłacza wody i prądu do wskazanych przez Zamawiającego punktów na terenie oczyszczalni?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Rozdział 8 pkt 2 oraz § 6 ust. 4 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy zawiera, że cena oferty musi zawierać również koszty wszelkich robót przygotowawczych, stąd jeżeli będzie istniała konieczność budowy tymczasowych instalacji, Wykonawca będzie musiał takie prace wykonać na własny koszt.

- 64) Prosimy o wyjaśnienie zapisów w punkcie 5c SIWZ dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia:

- czy przez nadzorowanie Zamawiający rozumie kierowanie robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej (dla Kierownika Budowy), sanitarnej (dla Kierownika Robót Wodno-Kanalizacyjnych) i elektrycznej (dla Kierownika Robót Elektrycznych)?
- czy osoba posiadająca doświadczenie jako kierownik robót branży sanitarnej w tym co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako kierownik robót związanych z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków oraz doświadczenie jako kierownik robót przy realizacji min. 1 mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w technologii osadu czynnego o przepustowości min. 2300m³/d spełni wymagania stawiane dla Technologa?

Odpowiedź:

Przez doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych Zamawiający rozumie sprawowanie funkcji kierownika robót/budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

W pozostałej części zapytania odpowiedź do zapytania nr 9.

- 65) Czy Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła funkcję Kierownika Robót Wodno-Kanalizacyjnych i Technologa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia stanowisk.

- 66) Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej. Jest ona niezbędna w celu dokonania prawidłowej wyceny robót ziemnych.
Odpowiedź – zapytanie nr 19
- 67) W związku z koniecznością prowadzenia prac modernizacyjnych branży budowlanej w istniejących obiektach (dotyczy ob. 1, ob. 3, ob. 5, ob. 9, ob. 21, ob. 23) prosimy o zamieszczenie projektu dla tych obiektów niezbędnych do określenia kosztów wymaganych prac remontowych.
Odpowiedź:
Koszty wymaganych prac remontowych należy określić w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i przedmiary. Ze względu na charakter robót Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej na przyszłym terenie budowy.
- 68) W związku z koniecznością likwidacji urządzeń oraz armatury w przebudowywanych obiektach (dotyczy ob. 3, ob. 5, ob. 21, ob. 23) prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej wykazu urządzeń oraz armatury przeznaczonej do demontażu.
Odpowiedź – zapytanie nr 67
- 69) W związku z koniecznością likwidacji ob. 14 koryto pomiarowe prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu dla tego obiektu. Umożliwi to Wykonawcom sporządzenie rzetelnej wyceny dla tego zakresu robót.
Odpowiedź – na zapytanie nr 67
- 70) Po czyjej stronie Zamawiającego czy Wykonawcy będzie usunięcie i utylizacja osadów, które mogą znajdować się na dnie remontowanych zbiorników?
Odpowiedź:
Usunięcie ścieków i osadów z remontowanych zbiorników leży po stronie Wykonawcy.
- 71) Prosimy określić ilość osadów w przypadku gdy ich usunięcie i utylizacja będzie po stronie Wykonawcy?
Odpowiedź:
Objętość w/w mediów wynika z projektu.
- 72) Czyją własnością będzie gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, które są do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami § 3 ust 2 pkt 9 i pkt 19 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy. Gruz oraz pozostałe materiały, (nie będące złomem) pochodzące z rozbiórek, będą stanowiły własność Wykonawcy.
- 73) Jeżeli gruz oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek będą należały do Zamawiającego to gdzie Wykonawca będzie miał obowiązek je składować (w jakiej odległości od terenu budowy)?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami § 3 ust 2 pkt 9 i pkt 19 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy. Będą należały do Wykonawcy.
- 74) Zgodnie z § 3 Wzoru Umowy pkt. 4. 4 złom uzyskany z rozbiórki pozostaje własnością Zamawiającego i będzie zdeponowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Prosimy o określenie w jakiej odległości od terenu budowy Wykonawca będzie zobowiązany składować złom z rozbiórek.

Odpowiedź:

W § 3 załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy brak jest punktu 4.4. Natomiast kwestia złomu określona jest w § 3 ust 2 pkt 9) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania złomu na terenie MOŚ.

- 75) Zgodnie z pkt. 6.4 Specyfikacji Technicznych „grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego.” Prosimy o określenie w jakiej odległości od terenu budowy będzie znajdowało się miejsce składowania w/w materiałów.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami § 3 ust 2 pkt 19) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Gmina Koluszki nie dysponuje miejscem do składowania takich odpadów.

- 76) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod zaplecze biurowe Wykonawcy na terenie prowadzonej inwestycji?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami § 3 ust 2 pkt 4) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy.

- 77) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni miejsce pod plac składowy/magazyn materiałów Wykonawcy na terenie prowadzonej inwestycji?

Odpowiedź – na zapytanie nr 76

- 78) Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wody z prób rozruchowych, płukania zbiorników, wód opadowych i innych wód technologicznych?

Odpowiedź – na zapytanie nr 76

- 79) Prosimy o określenie pierwszeństwa porządku dokumentów w przypadku sprzeczności lub dwuznaczności pomiędzy nimi, tj.: SIWZ, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Odpowiedź:

Hierarchia aktów prawnych została określona w § 1 ust 4 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy.

- 80) Po czyjej stronie jest wyposażenie oczyszczalni w sprzęt bhp, Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź:

Sprawa wyposażenia w sprzęt bhp i ppoż. została opisana w projekcie. Zgodnie z zapisami projektu oraz pozycją w przedmiarze Wykonawca zobowiązany jest zakupić wyposażenie.

- 81) Jeżeli wyposażenie bhp jest po stronie Wykonawcy to prosimy o wyszczególnienie sprzętu z podaniem ilości. Nadmieniamy, że ten zakres nie jest objęty przedmiarem robót, prosimy więc o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Przedmiary zgodnie z zapisami Rozdziału 8 pkt 3 SIWZ należy traktować jako materiał pomocniczy, stąd Zamawiający nie widzi konieczności uzupełnienia przedmiaru robót.

- 82) W celu budowy projektowanych zbiorników konieczne będzie wykonanie tymczasowej drogi technologicznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o nakłady związane z wykonaniem tymczasowej drogi technologicznej.
Odpowiedź – zapytanie nr 81
- 83) Uprzejmie prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej załączników do SIWZ w formie edytowalnej plików Word.
Odpowiedź – zapytanie nr 11
- 84) W § 6 ust. 14 wzoru umowy zgodnej z Załącznikiem nr 8 do SIWZ Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia dotyczącą robót dodatkowych, natomiast w § 13, w którym określono przypadki istotnych zmian postanowień umownych nie ma zapisu o zmianie wynagrodzenia umownego. Czy w związku z wykonaniem robót dodatkowych przez Wykonawcę i brakiem stosownych zapisów w § 13 Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia umownego?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami § 6 ust 14 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy
- 85) Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 09.06.2014 r. ze względu na szeroki zakres robót podlegających wycenieniu. Przedłużenie terminu pozwoli nam przygotować oraz przedstawić rzetelną ofertę handlową.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu złożenia ofert.
- 86) Czy Zamawiający przewiduje możliwość płatności częściowych wg procentowego zaawansowania robót oraz z jaką częstotliwością dopuszcza wystawianie faktur częściowych. Prosimy o uściślenie zapisu §6 pkt.6.
Odpowiedź:
Zamawiający przewidział dokonywanie płatności częściowych, które realizowane będą zgodnie z planem płatności, o którym mowa w § 3 ust 2 pkt 5) Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy. Zamawiający nie uściśli zapisów § 6 ust 6 Załącznika nr 8 do SIWZ Wzór Umowy.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Szczepiński