

Koluszki, dnia 27.01.2017r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: 0/215/WI/70/2016

L.dz. 508/2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z instalacją nocnego oświetlenia przeszkodowego komina Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach”

KPGK Sp. z o. o. z/s w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, że otrzymało zapytania do SIWZ, na które udziela następujących odpowiedzi:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nr 11473 - 2017 - "Dostawa wraz z instalacją nocnego oświetlenia przeszkodowego komina Miejskiej Ciepłowni w Koluszkach", zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie kwestii:

Pyt 1. Związanych z wymaganymi referencjami.

Rozdział III.1.3.) Zdolność techniczna lub zawodowa

- a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy przeszkodowego oświetlenia komina ciepłowni o wysokości nie mniejszej niż 120 m wraz z montażem instalacji, każda o wartości 180.000,00 PLN brutto,

Bardzo proszę o informację, czy akceptowane będą również referencje dot. np. chłodni kominowych znajdujących się w Elektrowniach lub innych obiektów uznanych za przeszkody w ruchu lotniczym, gdzie wymagane jest posiadać zdolności techniczne i zawodowe do pracy metodami niekonwencjonalnymi - alpinistycznymi.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że będzie akceptował referencje dotyczące np. chłodni kominowych znajdujących się w Elektrowniach lub innych obiektów uznanych za przeszkody w ruchu lotniczym, gdzie wymagane jest posiadać zdolności techniczne i zawodowe do pracy metodami niekonwencjonalnymi - alpinistycznymi.

Pyt 2. Związanych z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych oraz normami międzynarodowymi ICAO.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

j. dostawa i montaż opraw oświetleniowych, przeszkodowych niskiej intensywności (poz. 40m) - 4szt.;

Bardzo proszę o informację, czy KPGK posiada ustalenia z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w sprawie odstępstwa od § 27. 1. Rozporządzenia tj. "Przeszkody lotnicze o wysokości od 45 m do wysokości mniejszej niż 150 m oznakowuje się światłami przeszkodowymi średniej intensywności oznaczonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia jako typ C, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 30 i 31."

Proponowany sposób oznakowania nie jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, gdyż zakłada 2 poziomy lamp średniej intensywności na poziomie 120 oraz 80m n.p.t. oraz 1 poziom lamp niskiej intensywności na poziomie 40 m n.p.t. W myśl Rozporządzenia, należałoby obiekt oświetlić w całości lampami średniej intensywności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, obiekt należy oświetlić w całości lampami średniej intensywności. W związku z powyższym ulega zmianie treść załącznika nr 1 do SIWZ pkt. i. oraz treść załącznika nr 5 do SIWZ § 1 ust.1 pkt. i), który otrzymuje brzmienie:

„dostawa i montaż opraw oświetleniowych, przeszkodowych średniej intensywności (poz. 40m, 80m, 120m) – 12 szt.; Typ „C”, ICAO; Napięcie zasilania 230 VAC/VDC; Światłość- nie mniejsza niż 2000 cd, praca stała, barwa światła – czerwona. Pobór energii – poniżej 30 W, Waga lampy poniżej 5,50 kg, Zespólna konstrukcja lampy (stopy lekkie i kompozyty) o stopniu szczelności IP65/IP66; Stopień odporności na udary – co najmniej IK08; Czas pracy aktywnych elementów optycznych nie mniejszy niż 100 000 godzin; Powierzchnia obudowy zabezpieczona warstwami antyutleniaczy; Zintegrowane zabezpieczenie przepięciowe klasy TII (klasa C) na poziomie 36kA, zgodnie z polską normą PN-EN 61000-4-5:2009; Montaż na obiekcie przy pomocy konstrukcji wsporczych zakończonej rurą z gwintem o średnicy nie mniejszej niż 1”;

Temperatura pracy od -55° C do +55° C; Gwarancja nie mniejsza niż 36 miesięcy; Spełnia wymogi wynikające z obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego; Certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej zasilacza lampy (EMC)”.

Zamawiający informuje, że ulega wykreśleniu pkt. j. załącznika nr 1 do SIWZ oraz § 1 ust.1 pkt. j) załącznika nr 5 do SIWZ.

W przedmiarze robót nie należy wyceniać poz. 9, natomiast w poz. 10 przedmiaru robót należy wycenić zakup i montaż 12 sztuk opraw oświetleniowych przeszkodowych średniej intensywności typu B, a nie 8 sztuk.

Powyższe informacje stają się częścią SIWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawcy wiążące.

PRZES ZARZĄDU



mgr inż. Tomasz Szczepiński