

Koluszki, dnia 13.10.2022 r.

Nr sprawy: O/406/WI/118/2022

Wyjaśnienia nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

L.dz. 7909 2022/IN

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby MOŚ w Koluszkach” - (nr postępowania Z19/93071 - Platforma przetargowa)

KPGK Sp. z o.o. z/s w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, że otrzymało zapytania do SWZ, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Z uwagi na konieczność wykonania wizji lokalnej oraz stopnia komplikacji SWZ, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 26.10.2022.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu:

- składania ofert do dnia 26.10.2022r. godz. 09:00,
- otwarcia ofert dnia 26.10.2022r. godz. 09:30,
- termin związania ofertą do dnia 24.11.2022r.

Pytanie 2. W związku zapisami opisu przedmiotu zamówienia dot. silnika prosimy o przedstawienie karty referencyjnego agregatu prądotwórczego, w celu potwierdzenia możliwości przyjęcia 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku. Proszę o usunięcie wymogu: "sterownik, obudowa, SZR - pochodzące od jednego tego samego producenta" nie wpływa to w żaden sposób na jakość dostarczonego urządzenia, a jedynie rażąco ogranicza możliwość wyboru optymalnego rozwiązania i naraża Zamawiającego na większe koszty inwestycji. Proszę o wydłużenie terminu wykonania zadania do 31.01.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- nie jest w posiadaniu karty referencyjnego agregatu prądotwórczego, potwierdzającą możliwość przyjęcia 100% obciążenia znamionowego w jednym kroku,
- usuwa z przedmiotu zamówienia zapis, że „sterownik, obudowa, SZR - pochodzące od jednego tego samego producenta”,
- wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zadania do 31.01.2023r.

Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Tomasz Szczegielniak