

Koluszki, dnia 17.11.2016r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: O/219/WI/71/2016

dotyczy: przetargu nieograniczonego na : „Budowę sieci wodociągowej w ul. Słowackiego
i Ogrodowej w Koluszkach

KPGK Sp z o.o. z siedzibą w Koluszkach przy ul. Mickiewicza 4 informuje, że otrzymało zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do oferty Wykonawca nie załącza kosztorysu ofertowego.

Pytanie 2

W dokumentacji wykonawczej i projekcie budowlanym oraz na schemacie węzłów w wykazie kształtek pkt. 13 podano, że należy wykonać hydranty p.poż. podziemne fi 80, natomiast w przedmiarze robót pozycja 29 i 30 hydranty pożarowe nadziemne fi 80.

Prosimy o podanie jakie należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca musi wycenić nadziemne hydranty p.poż. fi 80.

Pytanie 3

W dokumentacji wykonawczej i projekcie budowlanym oraz na schemacie węzłów w wykazie kształtek pkt. 13 podano, że należy wykonać hydranty p.poż. podziemne fi 80 kpl. 5, natomiast w przedmiarze robót pozycja 29 i 30 łącznie hydranty pożarowe nadziemne fi 80- kpl. 4. Prosimy o podanie prawidłowej ilości hydrantów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wycenić 5 kpl. nadziemnych hydrantów p.poż.

Pytanie 4

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej wykaz przyłącz wodociągowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przyłącza należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, o całkowitej długości 79,6 m.

Pytanie 5

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej profilu sieci wodociągowej w ulicy Słowackiego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej profil sieci wodociągowej w ul. Słowackiego.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zdemontowane płyty drogowe stanowią własność Gminy Koluszki i należy je składować w miejscu uzgodnionym z Zarządcą Drogi.

Powyższe informacje stają się częścią SIWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawcy wiążące.

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Tomasz Szczegielniak