

**Projektowanie i Nadzór Sieci
Instalacji Sanitarnych
Marek Szulc
99-340 Krośnice ul. Południowa**

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NR. 53/07/2012
Dotyczące przebudowy sieci wodociągowej położonej we wsi Katarzynów**

Na podstawie § 17 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (zwany dalej „Regulaminem” Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 319, poz. 2675 z dnia 28 października 2009 r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 16.07.2012 r. oraz oświadczenia o woli ubiegającego się o przyłączenie budowy sieci, Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach ul. Mickiewicza 4 informuje, że przebudowę sieci wodociągowej w wsi Katarzynów (działka nr 438 ewid. Katarzynów) należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA.

1. Celem umożliwienia dostawy wody niezbędne jest przebudowanie odcinka sieci wodociągowej \varnothing 160 PEHD w działce nr 438 w obrębie Katarzynów wpiętej do istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 160 PVC zlokalizowanej w rejonie działki nr 355/3 i do projektowanej sieci wodociągowej w rejonie działki nr 255 w obrębie Katarzynów.

Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia nowej sieci wynosi aktualnie ok. 0,3 MPa.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.

1. Do przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo- lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem potwierdzone odpowiednimi aprobatami technicznymi wyrobu.
2. Wykonany projekt przedłożyć w celu uzgodnienia w Wydziale Wodociągowym KPGK Sp. z o.o. ul. Polna 29, 95-040 Koluszki tel. 44 714 58 24.

III. INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE.

1. Przebudowa sieci wraz z przyłączami wymaga sporządzenia projektu technicznego na aktualnej mapie sytuacyjnej do celów projektowych oraz zgłoszenia Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego.
2. Wybudowana sieć i przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy. Sieć i przyłącza będące w posiadaniu KPGK Sp. z o.o. będą utrzymywane przez Spółkę.
3. Włączenie do istniejącej sieci oraz podłączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej może być wykonane przez właściciela sieci wodociągowej tj. KPGK Sp. z o.o. lub przez wykonawcę przyłącza tylko w obecności upoważnionego pracownika KPGK Sp. z o.o.
4. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanej sieci i przyłączy oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Odbioru końcowego dokonuje komisja w składzie: przedstawiciel właściciela sieci wodociągowej tj. KPGK Sp. z o.o., właściciel nieruchomości (inwestor), wykonawca przyłącza wodociągowego. Przy odbiorze końcowym właściciel nieruchomości przedkłada następujące dokumenty: projekt techniczny sieci wraz z przyłączami wodociągowymi, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, protokół z próby szczelności wykonanej sieci i przyłączy, badanie bakteriologiczne wody.
5. Zgodnie z § 9 „Regulaminu” Odbiorca usług po odbiorze końcowym i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie sieci w ciągu 3 dni roboczych składa wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w siedzibie Spółki (Koluszki ul. Mickiewicza 4, tel. 44 714 58 08).
6. Warunki dostawy wody z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

Data wydania: 23.07.2012 r.

Termin ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty wydania.

Podpis Kierownika Wydziału Wodociągowego

KIEROWNIK
Wydziału Wodociągowego

mgr inż. Krzysztof Świerczyński